

## **À Asakai Construções**

Conforme solicitado, segue abaixo esclarecimentos aos questionamentos em relação ao anteprojeto de reforma do 5º andar – unidade queimados – EDITAL 001/2024.

### **1 – A planilha fornecida nos anexos foi elaborada com base no SINAPI. Qual mês foi usado como referência para a elaboração da planilha do edital 001/2024?**

- A planilha padrão SECID com base SINAPI é disponibilizada no site do Estado do Paraná. O preenchimento da planilha foi no período de out/2023 e a base SINAPI disponibilizada era de jan/2023 com vigência de abr/2023, conforme a resolução SECID N.º 031/2023. Disponível em – <https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes>.

### **2 – O quantitativo referente ao piso vinílico está correto?**

- Em projeto, o quantitativo do piso vinílico está correto. Houve falha no preenchimento da planilha em relação às quantidades, no qual a diferença será solucionada por meio de aditivo com a SESA (Secretaria de Saúde) durante o período de obra.

### **3 – Onde será o suporte para os CHILLER's?**

- Durante o estudo de anteprojeto, o local mais apropriado para aproveitamento de posição e tubulação que atenda o pavimento da obra citada foi identificado como sendo acima dos volumes construídos no hospital (coberturas do 3º andar). Tecnicamente, deverá ser executada uma plataforma de base para as máquinas, a qual deverá possuir resistência, controle de ruídos e fixada em estrutura de concreto existente. Tal custo, não previsto inicialmente, deverá ser solucionado por meio de aditivo junto à SESA (Secretaria de Saúde).

**4 – Será disponibilizado canteiro de obras?**

- O Hospital poderá dispor de local e espaço para montagem do canteiro de obras.


**5 – Como será feito o acabamento externo das janelas? (Planilha)**

– A alvenaria referente ao fechamento dos vãos na fachada externa deve receber acabamento com pintura similar à existente. Tal custo deverá ser solucionado por meio de aditivo junto à SESA (Secretaria de Saúde).

**6 – O BDI referente aos equipamentos é diferente do BDI da obra, por qual motivo essa diferença?**

– Recebemos a orientação da SESA (Secretaria de Saúde) para utilizar BDI diferenciado para equipamentos, não nos foi informado o motivo.

Curitiba, 07 de março de 2024.



**Guilherme Lomba de Mello Assumpção**  
Presidente da Comissão de Licitação do HUEM

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
EVANGÉLICO MACKENZIE

